

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ИНТЕРФЕЙСА ZET 7176

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ЭТМС.421425.001-176 РЭ

Оглавление

1	На	знач	ение и технические характеристики	3
	1.1.		начение преобразователей интерфейса	
	1.2.	Усл	ювия эксплуатации	3
	1.3.	Ком	иплектность	4
2	Вн	ешні	ий вид и назначение разъемов	5
	2.1.	Вне	ешний вид преобразователя интерфейса	5
	2.2.	Обо	означение разъемов преобразователя интерфейса	6
	2.3.	Cxe	ма подключения при построении измерительной цепи	7
3	По	ЭДКЛЮ	очение преобразователя интерфейса к компьютеру	8
	3.1.	Пор	оядок подключения	8
	3.2.	Зав	одская настройка IP-адреса	8
	3.3.	Про	оверка IP-адреса преобразователя интерфейса и компьютера	9
	3.4.	Hac	тройка IP-адреса преобразователя интерфейса	10
	3.5.	Hac	тройка IP адреса компьютера	11
	3.6.	Акт	ивация подключения по Ethernet	13
	3.6	5.1.	Подключение в обычном режиме	13
	3.6	5.2.	Подключение в потоковом режиме	14
4	Ко	нфиі	урирование преобразователей интерфейса	16
	4.1.	Наз	начение и состав вкладок для настройки преобразователей интерфейса	18
	4.1	1.1.	Вкладка «Информация»	18
	4.1	1.2.	Вкладка «Ethernet»	19
	4.1	1.3.	Вкладка «РТР»	21
	4.1	1.4.	Вкладка «Подключение»	23
	4.1	1.5.	Вкладка «CAN»	25
	4.1	1.6.	Вкладка «Трафик»	26
	4.1	1.7.	Вкладка «Сведения»	28
5	Pa	бота	в потоковом режиме	29
6	Режимы работы светолиолной инликации			

1 Назначение и технические характеристики

1.1. Назначение преобразователей интерфейса

Преобразователи интерфейса ZET 7176 предназначены для подключения измерительных сетей на базе цифровых датчиков с интерфейсом CAN к компьютеру по сети Ethernet. Пропускная способность сетей Ethernet позволяет без задержек исполнять команды и передавать большие объемы данных.

В пакете ZETLAB имеются драйвера для модулей ZET 7176. Сервер данных ZETLAB автоматически определяет наличие устройств на линии CAN, считывает название измерительного канала, единицу измерения, верхний и нижний диапазон допустимых значений параметров и в непрерывном режиме обрабатывает данные измерительного канала и формирует непрерывный синхронизированный поток в среде ZETLAB.

Сервер данных ZETLAB сканирует линию по всем доступным адресам и в случае появления нового устройства динамически подключает новый канал в систему. При обнаружении нового устройства ZET 7176 сервер данных ZETLAB также подключает все каналы на ходу. Таким образом линию можно обслуживать, не прерывая процесс работы по другим каналам, т.е. система допускает «горячую» замену элементов.

1.2. Условия эксплуатации

Преобразователи интерфейса ZET 7176 в зависимости от назначения и места эксплуатации имеют два варианта исполнения:

- 1. Лабораторное исполнение применяется при возможности использовать цифровые датчики в мягких условиях эксплуатации.
- 2. Промышленное исполнение цифровые датчики предназначены для эксплуатации в неблагоприятных условиях окружающей среды.

Условия эксплуатации цифровых датчиков представлены в Табл. 1.1.

Табл. 1.1 Условия эксплуатации ZET 7176

Параметр	Лабораторное исполнение	Промышленное исполнение
Температура окружающего воздуха, °С	540	-4080
Относительная влажность воздуха, %	Не более 90 ¹	Не более 98 ²
Атмосферное давление, мм. рт. ст.	630-800	495-800

3

 $^{^{1}}$ при температуре воздуха 25 °C без конденсации влаги.

² при температуре воздуха 35 °C.

1.3. Комплектность

Комплект поставки преобразователя интерфейса ZET 7176 приведен в Табл. 1.2^3 .

Табл. 1.2 Комплект поставки ZET 7176

$N_{\overline{2}}$	Наименование	Кол-во	Примечание
1	Преобразователь интерфейса ZET 7176	1 шт.	
2	Кабель Ethernet (патч-корд)	1 шт.	2 метра
3	Блок питания $220B \to +24B$	1 шт.	
4	Кабель сетевой 220В «вилка без заземления» со свободными выводами	1 шт.	1,7 метра
5	ZET 7001 соединитель измерительной линии	1 шт.	
6	DIN рейка 300 мм, 2 стопора на DIN рейку для пластиковых модулей (размеры 71×39 мм и 87×50 мм)	1 шт.	
7	Кабель 0,2 метра (два проводника красный/синий), кабель соединительный со свободными выводами для сборки ZET 7ххх на рейке, длина 10 м.п.	1 шт.	
8	Терминирующее сопротивление 120 Ом	1 шт.	
9	USB-флеш-накопитель с программным обеспечением ZETLAB SENSOR	1 шт.	
10	Комплект документации	1 комплект	

_

 $^{^3}$ В случае поставки преобразователя интерфейса с цифровыми датчиками в промышленном исполнении состав доукомплектовывается соединительным кабелем для подключения ZET 7ххх в промышленном исполнении длиной 2 метра с разъёмами FQ14-4TJ-7 ↔ FQ14-4TJ-7, а также соединительным кабелем для подключения интерфейсного модуля к интерфейсной линии ZET 7ххх длиной 2 метра с разъёмами свободный вывод ↔ разъём FQ14-4TJ-7.

2 Внешний вид и назначение разъемов

2.1. Внешний вид преобразователя интерфейса

На Рис. 2.1 представлен внешний вид преобразователя интерфейса ZET 7176, выполненного в лабораторном исполнении. Внутри преобразователя, на нижней грани, расположен магнит, что позволяет, при необходимости, установить датчик на металлической поверхности в удобном для пользователя положении.



Рис. 2.1 Внешний вид преобразователя интерфейса в лабораторном исполнении

На Рис. 2.2 представлен внешний вид преобразователя интерфейса ZET 7176, выполненного в промышленном исполнении.



Рис. 2.2 Внешний вид преобразователя интерфейса в промышленном исполнении

2.2. Обозначение разъемов преобразователя интерфейса

Преобразователи интерфейса ZET 7176, выполненные в лабораторном исполнении, имеют группу из 4-х клемм, предназначенных для подключения цифровых датчиков, и разъем RJ-45, предназначенный для подключения преобразователей интерфейса к компьютеру по интерфейсу Ethernet.

На Рис. 2.3 отображено обозначение контактов преобразователя интерфейса ZET 7176.



Рис. 2.3 Обозначение контактов ZET 7176 в лабораторном исполнении

В Табл. 2.1 приведено назначение клемм ZET 7176 для подключения цифровых датчиков.

Табл. 2.1 Назначение клемм ZET 7176 для подключения цифровых датчиков

№ клеммы	Назначение	Маркировка
1	(924) B	Красный
2	CAN 2.0 линия «Н»	Синий
3	CAN 2.0 линия «L»	Зеленый
4	GND	Желтый

Кнопка «Reset» используется для сброса устройства к настройкам по умолчанию. С помощью острого предмета, например, скрепки, нажмите и удерживайте кнопку сброса в течение пяти секунд. Отпустите кнопку сброса, когда индикатор красного цвета начнет мигать.



Внимание! После сброса ZET 7076 к заводским настройкам следует повторно выполнить конфигурирование оборудования, согласно разделам 3 и 4

2.3. Схема подключения при построении измерительной цепи

При построении измерительной сети, цифровые датчики с интерфейсом CAN 2.0 подключаются последовательно. Образовавшаяся измерительная цепочка из цифровых датчиков, подключается к компьютеру при помощи преобразователя интерфейса ZET 7176. На Рис. 2.4 представлена измерительная сеть, построенная на базе преобразователя интерфейса ZET 7176.




Рис. 2.4 Схема подключения

Внимание! Следует обратить внимание, что адреса (node), подключаемых цифровых датчиков внутри одной измерительной сети, должны отличаться друг от друга. Совпадение адресов цифровых датчиков, внутри одной измерительной сети, повлияет на работоспособность данных цифровых датчиков.

3 Подключение преобразователя интерфейса к компьютеру

3.1. Порядок подключения

Для работы с преобразователем интерфейса ZET 7176 следует подключить его к локальной сети Ethernet или напрямую к компьютеру кабелем PatchCord UTP кат. 5е. Подключить напряжение питания +9...24 В к клеммам преобразователя интерфейса с маркировкой «Красный» и «Желтый» в соответствии с Табл. 2.1.

На компьютере, при помощи которого будет производиться конфигурирование преобразователя интерфейса, должна быть установлена операционная система Windows, а также установлено и запущено программное обеспечение ZETLAB. Подключить к USB разъему компьютера электронный ключ ZETKEY, поставляемый в комплекте с преобразователем интерфейса.

При первом подключении преобразователя интерфейса необходимо настроить Ethernet порты на компьютере и преобразователе интерфейса таким образом, чтобы значения IP-адресов и масок определяло их отношение к единой подсети. Для этого перенастраивают, либо IP-адрес Ethernet порта преобразователя интерфейса на подсеть порта компьютера, либо IP-адрес Ethernet порта компьютера на подсеть порта преобразователя интерфейса.



<u>Примечание:</u> проверка IP-адреса преобразователя интерфейса выполняется согласно разделу 3.3.

Настройку IP-адреса Ethernet порта преобразователя интерфейса следует выполнять в соответствии с разделом 3.4.

Настройку IP-адреса Ethernet порта компьютера следует выполнять в соответствии с разделом 3.5.

После того, как IP-адреса Ethernet портов компьютера и преобразователя интерфейса расположены в единой подсети, необходимо, руководствуясь разделом 3.6, выполнить активацию Ethernet канала преобразователя интерфейса.

<u>Примечание:</u> при использовании одновременно нескольких преобразователей интерфейса необходимо использовать Ethernet свитч, обеспечивающий необходимое число Ethernet портов для подключения. При этом подключенные Ethernet порты преобразователей интерфейса и компьютера должны относиться к единой подсети и не иметь при этом одинаковых IP-адресов.

3.2. Заводская настройка ІР-адреса

Заводской настройкой для преобразователя интерфейса является IP-адрес — 192.168.1.76 с маской подсети 255.255.255.0.

3.3. Проверка IP-адреса преобразователя интерфейса и компьютера

Для проверки IP-адреса преобразователя интерфейса на панели *ZETLAB* в меню «Сетевые программы» активируйте программу «Подключение устройств по Ethernet». В открывшемся окне программы «Подключение устройств по Ethernet» в столбце «IP-адрес» (1) указан сетевой адрес преобразователя интерфейса (*Puc. 3.1*). Сетевой адрес компьютера отображается в нижней части окна программы «Подключение устройств по Ethernet» (2).




Рис. 3.1 Окно программы «Подключение устройств по Ethernet»

3.4. Настройка ІР-адреса преобразователя интерфейса

Для смены IP-адреса преобразователя интерфейса следует в окне программы «Подключение устройств по Ethernet» щелчком правой клавишей мыши по наименованию преобразователя интерфейса вызвать контекстное меню и выбрать функцию «Сменить IP-адрес» (*Puc. 3.2*).




Рис. 3.2 Вызов функции смены ІР-адреса преобразователя интерфейса

В открывшемся окне «Сменить IP-адрес» в строке «Новый IP-адрес» установить новый сетевой адрес и маску подсети преобразователя интерфейса, после чего нажать кнопку «Изменить» (*Puc. 3.3*).




Рис. 3.3 Смена ІР-адреса преобразователя интерфейса

3.5. Настройка ІР адреса компьютера

Для настройки IP-адреса Ethernet порта компьютера следует открыть окно «Сетевые подключения» из состава программ операционной системы *Windows* и активировать двойным кликом мыши иконку, соответствующую настраиваемому на компьютере сетевому порту Ethernet, при этом откроется окно «Состояние-Ethernet» (*Puc. 3.4*) выбранного порта.




Рис. 3.4 Окно «Состояние Ethernet»

В окне «Состояние-Ethernet» следует активировать панель *«Свойства»* и в открывшемся окне «Ethernet свойства» (*Puc. 3.5*) «выделив» строчку «IP версии 4(TCP/IPv4)» (как показано на рисунке) активировать панель «Свойства».




Рис. 3.5 Окно «Свойства»

В открывшемся окне «Свойства: IP версии 4 (TCP/IPv4)» назначить IP-адрес и маску Ethernet порта компьютера (Puc. 3.6).




Рис. 3.6 Окно «Свойства: IP версии 4 (TCP/IPv4)»

<u>Примечание:</u> в преобразователе интерфейса по умолчанию используется маска «255.255.255.0», определяющая подсеть класса С (в примере адрес сети 192.168.1.xxx, где xxx IP-адреса узлов в диапазоне от 1 до 254 (в данном примере у порта преобразователя интерфейса 76 и у порта компьютера 1).

3.6. Активация подключения по Ethernet

Для активации подключения устройства по Ethernet необходимо, чтобы IP-адреса Ethernet портов преобразователя интерфейса и компьютера относились к единой подсети. При необходимости перенастройте IP-адрес порта преобразователя интерфейса или компьютера, согласно разделам 3.4 или 3.5.

3.6.1. Подключение в обычном режиме

В основном преобразователь интерфейса ZET 7176 используется для работы по локальной сети. Для данного варианта применения устройства подойдет обычный режим подключения преобразователя интерфейса.

Для подключения преобразователя интерфейса к компьютеру в обычном режиме следует в программе «Подключение устройств по Ethernet» щелчком правой клавишей мыши по наименованию устройства вызвать контекстное меню и выбрать функцию «Задействовать» (*Puc. 3.7*).




Рис. 3.7 Задействование преобразователя интерфейса

В окне «Подключение устройств по Ethernet» убедиться, что состояние задействованного преобразователя интерфейса изменилось на «Устройство подключено» (*Puc. 3.8*).




Рис. 3.8 Состояние «Устройство подключено»

3.6.2. Подключение в потоковом режиме

В потоковом режиме основной акцент сделан на непрерывность передачи данных и экономию трафика, поэтому потоковый режим применяется при необходимости передачи данных по сети Интернет или просто, когда требуется беспрерывное получение данных. Преобразователь интерфейса выходит в интернет при помощи технологии NAT с внутренним IP-адресом.

У потокового режима три основных отличия от обычного режима подключения:

- Подключение активное, а не пассивное, преобразователь интерфейса ZET 7176 не ждет подключения, а сам подключается на выбранный адрес сервера. Такой режим удобен тем, что работает через интернет (внешний IP-адрес нужен только на сервере, а преобразователю интерфейса не требуется).
- При передаче данных по сети Интернет существует риск задержек или обрывов связи, поэтому в данном режиме реализована функция докачки кратковременных (до нескольких минут) пропущенных данных. Преобразователь интерфейса копит у себя во внутренней памяти данные на отправку и в случае переподключения пытается сначала отравить неотправленные с прошлого подключения данные. Размер такого буфера ограничен: чем меньше суммарная частота, тем больший по продолжительности перебой связи может выдержать устройство без пропуска данных.
- В потоковом режиме в целях безопасности запрещено изменение настроек. Все настройки производятся при обычном, локальном подключении, только после этого преобразователь интерфейса переводится в режим потоковой передачи данных.

Для подключения преобразователя интерфейса к компьютеру в потоковом режиме следует в программе «Подключение устройств по Ethernet» щелчком правой клавишей мыши по наименованию устройства вызвать контекстное меню и выбрать функцию «Задействовать потоковый режим» (*Puc. 3.9*).




Рис. 3.9 Подключение преобразователя интерфейса в потоковом режиме

В окне «Подключение устройств по Ethernet» убедиться, что состояние задействованного преобразователя интерфейса изменилось на «Подключено в потоковом режиме» (*Puc. 3.10*).




Рис. 3.10 Состояние «Подключено в потоковом режиме»



<u>Примечание:</u> в данном режиме передачи данных, в целях обеспечения безопасности, отсутствует возможность изменения настроек, поэтому следует заранее производить необходимые настройки в соответствии с разделом 4.1.4.

4 Конфигурирование преобразователей интерфейса

Внимание! Производитель оставляет за собой право на изменение версии программного обеспечения цифрового датчика. Порядок обновления цифрового датчика до текущей версии программного обеспечения описан в документе «PO_Сервисная работа с ZET7xxx.pdf», расположенном по директории https://file.zetlab.com/Document/.

Конфигурирование преобразователей интерфейса производится в программе «Диспетчер устройств», которая располагается в меню «Сервисные» на панели ZETLAB (Рис. 4.1).



Программа «Диспетчер устройств ZET» выполнит поиск устройств, доступных в локальной сети, и отобразит их в списке устройств (Рис. 4.2).




Рис. 4.2 Список устройств в программе «Диспетчер устройств ZET»

Для конфигурирования преобразователя интерфейса следует щелкнуть правой кнопкой мыши по его наименованию и выбрать меню «Свойства» (Рис. 4.3). (Для более подробного ознакомления см. «Программное обеспечение ZETLAB. Руководство пользователя»).




Рис. 4.3 Переход в меню «Свойства» преобразователя интерфейса ZET 7176

В открывшемся окне «Свойства» отобразится вкладка «Общие», на которой содержится информация о типе преобразователя интерфейса и его серийном номере. На Рис. 4.4 приведен пример вкладки «Общие».




Рис. 4.4 Вкладка «Общие»

4.1. Назначение и состав вкладок для настройки преобразователей интерфейса

4.1.1. Вкладка «Информация»

Вкладка «Информация» содержит информацию о параметрах, приведенных в Табл. 4.1.

Табл. 4.1 Параметры вкладки «Информация»

Параметр	Возможность изменения	Допустимые значения	Описание
Модуль измерительный цифровой	_	ZET 7176	Наименование цифрового датчика.
Серийный номер	_	_	Отображается в шестнадцатеричном виде, присваивается на этапе изготовления.
Дата выпуска программного обеспечения	_	_	Указывается дата выпуска версии прошивки преобразователя интерфейса.
Конфигурация изменена	_	_	Указывается дата последнего изменения в конфигурации преобразователя интерфейса.
Адрес (node)	_	1	Адрес преобразователя интерфейса в измерительной сети.

На Рис. 4.5 приведен пример вкладки «Информация».




Рис. 4.5 Вкладка «Информация»

4.1.2. Вкладка «Ethernet»

Вкладка «Ethernet» содержит информацию о параметрах, приведенных в Табл. 4.2.

Табл. 4.2 Параметры вкладки «Ethernet»

Параметр	Возможность изменения	Допустимые значения	Описание
Адрес IPv4	Да	_	IP-адрес преобразователя интерфейса.
Маска подсети	Да	_	Маска подсети преобразователя интерфейса.
Шлюз по умолчанию	Да	_	IP-адрес сетевого шлюза в локальной сети.
Порт ТСР/ІР	Да	8064000	Номер порта, по которому доступно подключение к преобразователю интерфейса.
MAC-адрес устройства в сети Ethernet	_	_	Физический адрес устройства в сети Ethernet.
Скорость, Мбит/с	Да	10 10/100	Скорость передачи данных с преобразователя интерфейса на компьютер.
Предпочитаемый DNS-сервер	Да	_	Предпочитаемый DNS-сервер.
Альтернативный DNS-сервер	Да	_	Альтернативный DNS-сервер.
Получение IP- адреса	Да	Статическое DHCP	В случаях подключения преобразователя интерфейса ZET 7176 в локальную сеть с DHCP-сервером, который самостоятельно раздает IP-адреса, необходимо установить значение «DHCP». В остальных случаях для данного параметра следует установить значение «Статическое».

Примечание: Если преобразователь интерфейса подключается в локальную сеть с уже имеющейся инфраструктурой (в том числе с DHCP-сервером), то есть возможность настроить динамическое получение IP-адреса. При этом модуль после включения сначала попробует получить от DHCP-сервера IP-адрес и конфигурацию сети (маску подсети, адреса сетевого шлюза и серверов DNS). Если в течение определенного времени ответ от DHCP-сервера не будет получен, то модуль перейдет в режим «DHCP fallback» и выставит статические значения, установленные в его настройках.

На Рис. 4.6 приведен пример вкладки «Ethernet».




Рис. 4.6 Вкладка «Ethernet»

4.1.3. Вкладка «РТР»

Вкладка «РТР» содержит информацию о параметрах, приведенных в Табл. 4.3.

Табл. 4.3 Параметры вкладки «РТР»

Параметр	Возможность	Допустимые	Описание
параметр	изменения	значения	Описание
Сетевой уровень	Нет	_	Параметр отображает сетевой протокол подключения преобразователя интерфейса к компьютеру.
Режим ведущих часов	Да	Запретить Разрешить	Разрешает преобразователю интерфейса быть задатчиком времени для других устройств.
Режим ведомых часов	Да	Запретить Разрешить	Разрешает преобразователю интерфейса работать в режиме ведомых часов при наличии в сети Ethernet задатчика времени.
Номер домена от 0 до 127	Да	0127	Задатчики времени и ведомые часы будут «видеть» только тех, кто настроен на тот же домен.
Абсолютный приоритет от 0 до 255	Да	0255	Значение учитывается при выборе задатчика времени из нескольких. Чем меньше значение, тем выше приоритет.
Относительный приоритет от 0 до 255	Да	0255	Значение учитывается при выборе задатчика времени из нескольких в том случае, если у них совпадают абсолютный приоритет и параметры часов. Чем меньше значение, тем выше приоритет.
Состояние протокола	Нет	Инициализация Отключен Ожидание Ведущие часы Пассивен Ведомые часы	 Текущее состояние модуля РТР: Инициализация - включение модуля РТР; Отключен — модуль РТР отключен настройками; Ожидание — модуль РТР настроен на режим ведомых часов и ожидает появления в сети мастера синхронизации (ведущих часов); Ведущие часы - модуль РТР работает в режиме ведущих часов (раздает время); Пассивен — модуль РТР настроен на режим ведущих часов, но в сети уже есть более приоритетный мастер синхронизации; Ведомые часы - модуль работает в режиме ведомых часов.
Состояние синхронизации	Нет	Отсутствует Выполняется Выполнена По сети САN	Текущее состояние синхронизации времени в режиме ведомых часов:

			 Отсутствует - синхронизация не выполняется, так как модуль не работает в режиме ведомых часов; Выполняется - производится быстрая подстройка времени; Выполнена - быстрая подстройка закончена, синхронизация в режиме плавной подстройки; По сети CAN - модуль синхронизируется по шине CAN (например, при наличии модуля синхронизации по GPS ZET 7175), протокол PTP не задействован.
Текущее время	Нет	_	Текущее время модуля РТР.
Время задержки мастер-ведомый	Нет	_	Вычисленная разница во времени между внутренними часами модуля и часами ведущих часов (когда модуль работает в режиме ведомых часов). Если значение больше 0 - значит часы модуля опережают часы мастера, если меньше 0 - то отстают.
Средняя задержка сети	Нет	_	Вычисленное время прохождения пакета от модуля до мастера синхронизации по сети Ethernet (включая все коммутирующие устройства). Вычисляется только в режиме ведомых часов.

На Рис. 4.7 приведен пример вкладки «РТР».




Рис. 4.7 Вкладка «РТР»

4.1.4. Вкладка «Подключение»

В преобразователе интерфейса возможно активировать потоковый режим передачи данных, при котором модуль не ждет подключения со стороны ПК, а, наоборот, сам пытается подключиться к выбранному серверу в локальной или глобальной сети. В данном режиме передачи данных, в целях обеспечения безопасности, отсутствует возможность изменения настроек, поэтому следует заранее производить необходимые настройки.

Вкладка «Подключение» содержит информацию о параметрах, приведенных в Табл. 4.5.

Табл. 4.4 Параметры вкладки «Подключение»

Параметр	Возможность	Допустимые	Описание
1	изменения	значения	
Подключение	Да	Запрещено	Включение/отключение режима подключения преобразователя
к серверу	Ди	Разрешено	интерфейса к серверу в сети.
Имя сервера			Имя сервера в сети к которому следует
для	Да	_	подключиться преобразователю
подключения			интерфейса.
Номер ТСР-	_		Номер ТСР-порта сервера, по
порта для	Да	8064000	которому доступно подключение
подключения			преобразователя интерфейса.
			Текущее состояние подключения: •Не подключен – подключение
			запрещено настройками;
			•Подключение – попытка
			подключения к серверу;
			•Подключен – подключение
			произведено, но передача данных не
			активирована на стороне сервера;
			•Передача данных – производится
			передача данных на подключенный
		Не подключен	сервер, может быть приостановлена в случае обнаружения какой-либо проблемы; •Ошибка времени – передача
		Подключение	
		Подключен	
Томичес		Передача данных	приостановлена, так как не
Текущее состояние	Нет		установлено время (например, с ПК
Состояние		Ошибка времени	или по GPS): требуется подключиться
		Адрес узла 2	к преобразователю в обычном
		Нет данных	режиме или использовать внешний
		Превышен трафик	источник времени (например, GPS через ZET 7175);
			•Адрес узла 2 — передача
			приостановлена, так как в линии САХ
			обнаружен узел с адресом 2
			(считается, что это модуль со
			сброшенными настройками):
			требуется изменить адрес узла на 3
			или выше;
			•Нет данных – передача
			приостановлена, так как отсутствуют данные от других датчиков в линии
			даппыс от других датчиков в линии

			САN: требуется добавить датчики и проверить качество самой линии; •Превышен трафик — передача приостановлена, так как линия CAN перегружена: требуется уменьшить в датчиках частоту выдачи данных или увеличить (если есть возможность) скорость CAN.
Количество подключений	Нет	_	Количество подключений преобразователя интерфейса к серверу.
Время последнего подключения	Нет	_	Время последнего подключения преобразователя интерфейса к серверу.
Скорость передачи, кбит/с	Нет	_	Текущая скорость передачи данных на сервер.
Передано с последнего подключения, байтов	Нет		Объем данных, переданных с преобразователя интерфейса на сервер с момента последнего подключения.
Всего передано, байтов	Нет	_	Суммарный объем данных переданных с преобразователя интерфейса на сервер.

На Рис. 4.9 приведен пример вкладки «Подключение».




Рис. 4.8 Вкладка «Подключение»

4.1.5. Вкладка «CAN»

Вкладка «CAN» содержит информацию о параметрах, приведенных в Табл. 4.5.

Табл. 4.5 Параметры вкладки «CAN»

Параметр	Возможность изменения	Допустимые значения	Описание
Скорость обмена, кбит/с	Да	100 300 1000	Скорость обмена данными между измерительным цифровым датчиком и преобразователем интерфейсов. После изменения скорости обмена у преобразователя интерфейса необходимо отключить и заново включить питание всей измерительной системы.
Текущее время	_	_	Отображает текущее время устройства, зафиксированное на момент открытия вкладки.
Текущее смещение относительно задатчика, нс	_	_	Текущее вычисленное значение смещения внутренних часов относительно задатчика времени, в случае если преобразователь интерфейса работает в режиме ведомых часов по интерфейсу CAN.
Состояние синхронизации	_	Задатчик	Текущее состояние синхронизации времени по интерфейсу CAN.

На Рис. 4.9 приведен пример вкладки «CAN».




Рис. 4.9 Вкладка «CAN»

4.1.6. Вкладка «Трафик»

Вкладка «Трафик» содержит информацию о параметрах, приведенных в Табл. 4.6.

Табл. 4.6 Параметры вкладки «Трафик»

Параметр	Возможность изменения	Допустимые значения	Описание
Загрузка шины CAN, %	Нет	0 - 100	Параметр отображает в процентном соотношении текущую загрузку линии САN. Для нормальной работоспособности оборудования в САN линии требуется, чтобы загрузка данной шины САN не превышала 90%.
Количество пакетов САN за секунду	Нет	_	Параметр отображает количество переданных за секунду пакетов CAN в данной измерительной линии.
Общая скорость передачи, кбит/с	Нет	_	Параметр отображает общую скорость передачи пакетов CAN в данной измерительной линии.
Скорость потоковых данных, кбит/с	Нет	_	Параметр отображает скорость передачи потоковых данных в CAN линии.
Количество активных адресов на шине	Нет	_	Параметр отображает количество активных адресов в данной CAN линии.
Список активных адресов	Нет	_	Параметр отображает номера адресов (ноды) активных цифровых датчиков в данной CAN линии.
Список проблемных адресов	Нет	_	Параметр отображает номера адресов (ноды) цифровых датчиков, имеющих какие-либо проблемы с приемом или передачи данных по линии CAN.

На Рис. 4.10 приведен пример вкладки «Трафик».




Рис. 4.10 Вкладка «Трафик»

4.1.7. Вкладка «Сведения»

Вкладка «Сведения» отображает информацию о текущих сетевых настройках преобразователя интерфейса ZET 7176, которые были установлены статически на вкладке «Ethernet», либо получены от DHCP-сервера (Табл. 4.7).

Табл. 4.7 Параметры вкладки «Сведения»

Параметр	Возможность изменения	Допустимые значения	Описание
Адрес IPv4	Нет	-	IP-адрес преобразователя интерфейса.
Маска подсети	Нет	_	Маска подсети преобразователя интерфейса.
Шлюз по умолчанию	Нет	-	IP-адрес сетевого шлюза в локальной сети.
Скорость, Мбит/с	Нет	ı	Скорость передачи данных с преобразователя интерфейса на компьютер.
Предпочитаемый DNS-сервер	Нет	1	Предпочитаемый DNS-сервер.
Альтернативный DNS-сервер	Нет	_	Альтернативный DNS-сервер.

На Рис. 4.11 приведен пример вкладки «Сведения».




Рис. 4.11 Вкладка «Сведения»

5 Работа в потоковом режиме

В потоковом режиме передачи данных, в целях обеспечения безопасности, отсутствует возможность изменения настроек, поэтому перед включением потокового режима необходимо произвести настройку параметров подключения преобразователя интерфейса, а также настройку параметров цифровых датчиков, подключённых к преобразователю интерфейса.

Произвести подключение преобразователя интерфейса ZET 7176 в обычном режиме в соответствии с разделом 3.6.1. В поле «Состояние» отобразится надпись «Устройство подключено» (Рис. 5.1).




Рис. 5.1 Подключение преобразователя в обычном режиме

Настройку параметров подключения преобразователя интерфейса ZET 7176 выполнить в соответствии с разделом 4.1.4. На Рис. 5.2 приведен пример настроек преобразователя интерфейса для подключения в потоковом режиме к серверу данных с сетевым адресом 192.168.1.1.




Рис. 5.2 Пример настроек вкладки «Подключение»

После настройки параметров подключения произвести отключение преобразователя интерфейса ZET 7176 (Рис. 5.3).




Рис. 5.3 Отключение преобразователя интерфейса

Произвести подключение преобразователя интерфейса ZET 7176 в потоковом режиме в соответствии с разделом 3.6.2. В поле «Состояние» отобразится надпись «Подключено в потоковом режиме» (Рис. 5.4).




Рис. 5.4 Подключение преобразователя в потоковом режиме

6 Режимы работы светодиодной индикации

В Табл. 6.1 представлена информацию о режимах работы светодиодной индикации, расположенной на верхней панели корпуса цифрового датчика. В зависимости от совместных режимов работы синего и зеленого светодиодов существует возможность контролировать состояние устройства и диагностировать неисправности.

Табл. 6.1 Состояние светодиодной индикации

Состояние индикации	Форма индикации в течении 2-х секунд	Описание работы светодиодной индикации
Выделение устройства или сохранение	1 2	Синий – горит постоянно Зеленый – горит постоянно
Ошибка (нет связи или неисправный датчик)	1 2	Синий – горит постоянно Зеленый – горит 500 мс за 1 секунду
Заводские настройки (адрес 2)	1 2	Синий – горит постоянно Зеленый – горит 100 мс за 2 секунды
Штатный режим	1 2	Синий – горит 100 мс за 2 секунды Зеленый – горит 100 мс за 2 секунды